



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερομένους με  
δραστηριότητα σε  
υλικά ύδρευσης

Αριθ.πρωτ: 423

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου να αναθέσουμε την προμήθεια υλικών ύδρευσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **73/2021** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝ4ΞΩ6Φ-Α8Π) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, καλούμε τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την προσφορά τους στο Γραφείο του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και των μεταφορικών και θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού 25-6674.

Τα υπό προμήθεια υλικά με τις απαιτούμενες ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην από 19 Φεβρουαρίου 2021 Τεχνική έκθεση της προμήθειας.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου έως την **Δευτέρα 22-02-2021 με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών την 09.00 και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την 10.00, αυτοπροσώπως, σε κλειστό φάκελο, με τηλεομοιοτυπία στο τηλέφωνο 2247029010, ή με e-mail στο [kostasagathonisi@yahoo.gr](mailto:kostasagathonisi@yahoo.gr)**

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή και με απ' ευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Δήμου Αγαθονησίου (Τηλέφωνο 2247029009) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αγαθονήσι 19 Φεβρουαρίου 2021

**Ο Δήμαρχος**

**Ευάγγελος Κ. Κόττορος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**”ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”**

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών ύδρευσης που θα χρησιμοποιηθούν στις δεξαμενές ύδρευσης των οικισμών για την παρακολούθηση του προς κατανάλωση νερού καθώς και τις ποσότητες του παραγόμενου από τις δύο αφαλατώσεις νερού. Τα εν λόγω υλικά θα είναι γνήσια και κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται και θα έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

**ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ:** Υδρόμετρο φλαντζωτό 80 3” τύπου woltmann ξηρό.

Για κρύο νερό 30°C, με δυνατότητα αφαίρεσης μηχανισμού, σε ευθεία ανάγνωση και καταγραφή 1.000.000mc. Οι διαστάσεις θα είναι 30 × 30 × 40 cm.

**ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ:** Το ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης μονοσωλήνα θα είναι άριστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο EN 12164/5 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών. Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228ή 7/1 και η πίεση θα είναι μέχρι 12 ατμ.

**ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ:** Οι φλάντζες θα είναι βόλτας 3” μεταλλικές για υδρόμετρο 3” με οχτώ (8) οπές.

Οι ποσότητες και τα είδη που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 3”	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
2	ΡΑΚΟΡ Φ.75 3”	ΤΕΜΑΧΙΟ	6
3	ΦΛΑΝΤΖΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 3”	ΤΕΜΑΧΙΟ	6

Οι παραπάνω προμήθειες υλικών ύδρευσης κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αγαθονησίου.

Αγαθονήσι 19 Φεβρουαρίου 2021

**Ο Συντάξας**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο Δήμαρχος**

**Κωνσταντίνος Ε. Κόττορος**

**Ευάγγελος Κ. Κόττορος**

